

CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE

Beauvais, le 9 décembre 2019

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE GOUVIEUX
MAIRIE
48 RUE DE LA MAIRIE
60270 GOUVIEUX

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : mercredi 13 novembre 2019 à 10h05
Prélèvement	00130605		par : L02
Unité de gestion	0296	CHAMP CAPTANT DE BORAN SUR OISE	Type visite : RP
Installation	CAP 000148	BORAN SUR OISE F1	
Point de surveillance	P 0000000190	STATION DE POMPAGE BORAN F1	Commune : LAMORLAYE
Localisation exacte	ROBINET AVANT TRAITEMENT		

<u>Mesures de terrain</u>	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	13 °C		25,00		
Température de mesure du pH	12,6 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7 unité pH				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Oxygène dissous	8,34 mg/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : RP_1

Code SISE de l'analyse : 00130752

Référence laboratoire : H_CS19.14943.1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				
CHLOROBENZENES					
Chloroneb	<0,005 µg/L				
Pentachlorobenzène	<0,005 µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS					
Biphényle	<0,005 µg/L				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de mesure du pH	20,0 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Anhydride carbonique agressif	23,6 mg(CO2),				
Anhydride carbonique libre	55,5 mg(CO2),				
Carbonates	0,0 mg(CO3),				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	3 Qualit.				
Hydrogénocarbonates	350 mg/L				
pH	7,3 unité pH				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,24 unité pH				
Titre alcalimétrique	0 °f				
Titre alcalimétrique complet	28,7 °f				
Titre hydrotimétrique	35,6 °f				
FER ET MANGANESE					
Fer dissous	<5 µg/L				
Manganèse total	<0,5 µg/L				
METABOLITES DES TRIAZINES					
Atrazine-2-hydroxy	0,027 µg/L		2,00		
Atrazine-déisopropyl	<0,020 µg/L		2,00		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020 µg/L		2,00		

PLV : 00130605 page : 2

Atrazine déséthyl	0,134 µg/L	2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,050 µg/L	2,00		
Propazine 2-hydroxy	<0,005 µg/L	2,00		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,005 µg/L	2,00		
Sebuthylazine déséthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Simazine hydroxy	<0,005 µg/L	2,00		
Terbuméton-déséthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005 µg/L	2,00		
Trietazine 2-hydroxy	<0,005 µg/L	2,00		
Trietazine deséthyl	<0,005 µg/L	2,00		

MINERALISATION

Calcium	123 mg/L			
Chlorures	30,6 mg/L	200,00		
Conductivité à 25°C	735 µS/cm			
Magnésium	10,4 mg/L			
Potassium	3,7 mg/L			
Silicates (en mg/L de SiO2)	13,5 mg(SiO2)			
Sodium	17,6 mg/L	200,00		
Sulfates	46,5 mg/L	250,00		

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine	<0,5 µg/L			
Arsenic	<0,5 µg/L	100,00		
Bore mg/L	0,060 mg/L			
Cadmium	<0,5 µg/L	5,00		
Fluorures mg/L	0,234 mg/L			
Nickel	0,8 µg/L			
Sélénium	0,9 µg/L	10,00		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,81 mg(C)/L	10,00		
-------------------------	--------------	-------	--	--

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L	4,00		
Nitrates (en NO3)	30,4 mg/L	100,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L			

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité Radon 222	<9,50 Bq/L			
--------------------	------------	--	--	--

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)	10000		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)	20000		

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,005 µg/L	2,00		
Alachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Amitraze	<0,005 µg/L	2,00		
Boscalid	<0,005 µg/L	2,00		
Captafol	<0,010 µg/L	2,00		
Carboxine	<0,005 µg/L	2,00		
Cymoxanil	<0,005 µg/L	2,00		
Dichlofluanide	<0,005 µg/L	2,00		
Dichlormide	<0,010 µg/L	2,00		
Diméthénamide	<0,005 µg/L	2,00		
Fenhexamid	<0,010 µg/L	2,00		
Furalaxyl	<0,005 µg/L	2,00		
Isoxaben	<0,005 µg/L	2,00		
Mandipropamide	<0,005 µg/L	2,00		
Mefenacet	<0,005 µg/L	2,00		
Méfluidide	<0,005 µg/L	2,00		
Mépronil	<0,005 µg/L	2,00		
Métazachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Métolachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Napropamide	<0,005 µg/L	2,00		

PLV : 00130605 page : 3

Oryzalin	<0,020 µg/L	2,00
Penoxsulam	<0,005 µg/L	2,00
Pretilachlore	<0,005 µg/L	2,00
Propachlore	<0,010 µg/L	2,00
Propyzamide	<0,005 µg/L	2,00
Pyroxsulame	<0,005 µg/L	2,00
Tébutam	<0,005 µg/L	2,00
Tolyfluanide	<0,005 µg/L	2,00
Zoxamide	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,020 µg/L	2,00
2,4-D	<0,020 µg/L	2,00
2,4-DB	<0,050 µg/L	2,00
2,4-MCPA	<0,005 µg/L	2,00
2,4-MCPB	<0,005 µg/L	2,00
Clodinafop-propargyl	<0,005 µg/L	2,00
Dichlorprop	<0,020 µg/L	2,00
Diclofop méthyl	<0,050 µg/L	2,00
Fénoprop	<0,020 µg/L	2,00
Fénoxaprop-éthyl	<0,020 µg/L	2,00
Haloxypop	<0,020 µg/L	2,00
Haloxypop-méthyl (R)	<0,005 µg/L	2,00
Mécoprop	<0,005 µg/L	2,00
Triclopyr	<0,020 µg/L	2,00

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe	<0,005 µg/L	2,00
Aldicarbe sulfoné	<0,020 µg/L	2,00
Aldicarbe sulfoxyde	<0,020 µg/L	2,00
Aminocarbe	<0,005 µg/L	2,00
Bendiocarbe	<0,005 µg/L	2,00
Benfuracarbe	<0,005 µg/L	2,00
Butilate	<0,020 µg/L	2,00
Carbaryl	<0,005 µg/L	2,00
Carbendazime	<0,005 µg/L	2,00
Carbétamide	<0,005 µg/L	2,00
Carbofuran	<0,005 µg/L	2,00
Chlorbufame	<0,020 µg/L	2,00
Chlorprophame	<0,005 µg/L	2,00
Cycloate	<0,020 µg/L	2,00
Desmethyl-pirimicarb	<0,005 µg/L	2,00
Diallate	<0,020 µg/L	2,00
Diethofencarbe	<0,005 µg/L	2,00
Dimépipérate	<0,005 µg/L	2,00
Dimétilan	<0,005 µg/L	2,00
Dioxacarbe	<0,005 µg/L	2,00
EPTC	<0,020 µg/L	2,00
Ethiofencarb sulfone	<0,005 µg/L	2,00
Ethiofencarb sulfoxyde	<0,020 µg/L	2,00
Ethiophencarbe	<0,005 µg/L	2,00
Ethyluree	<0,50 µg/L	2,00
Fenobucarbe	<0,005 µg/L	2,00
Fenothiocarbe	<0,005 µg/L	2,00
Fenoxycarbe	<0,005 µg/L	2,00
Furathiocarbe	<0,020 µg/L	2,00
Hydroxycarbofuran-3	<0,005 µg/L	2,00
Indoxacarbe	<0,020 µg/L	2,00
Iodocarb	<0,020 µg/L	2,00
Iprovalicarb	<0,005 µg/L	2,00
Isoproc carb	<0,005 µg/L	2,00
Méthiocarb	<0,005 µg/L	2,00
Méthomyl	<0,005 µg/L	2,00

PLV : 00130605 page : 4

Molinate	<0,005 µg/L	2,00
Oxamyl	<0,020 µg/L	2,00
Pirimicarb formamido desméthyl	<0,005 µg/L	2,00
Promécarbe	<0,005 µg/L	2,00
Propamocarbe	<0,005 µg/L	2,00
Prophame	<0,020 µg/L	2,00
Propoxur	<0,005 µg/L	2,00
Prosulfocarbe	<0,005 µg/L	2,00
Proximphan	<0,005 µg/L	2,00
Pyributicarb	<0,005 µg/L	2,00
Pyrimicarb	<0,005 µg/L	2,00
Terbucarb	<0,050 µg/L	2,00
Thiobencarde	<0,005 µg/L	2,00
Thiodicarbe	<0,020 µg/L	2,00
Thiofanox sulfone	<0,005 µg/L	2,00
Thiofanox sulfoxyde	<0,005 µg/L	2,00
Thiophanate ethyl	<0,050 µg/L	2,00
Thiophanate méthyl	<0,050 µg/L	2,00
Tiocarbazil	<0,005 µg/L	2,00
Triallate	<0,005 µg/L	2,00
Trimethacarbe	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES DIVERS

2,6 Dichlorobenzamide	<0,005 µg/L	2,00
Acétamiprid	<0,005 µg/L	2,00
Acifluorfen	<0,020 µg/L	2,00
Aclonifen	<0,005 µg/L	2,00
AMPA	<0,050 µg/L	2,00
Antraquinone (pesticide)	<0,005 µg/L	2,00
Bénalaxyl	<0,005 µg/L	2,00
Benfluraline	<0,005 µg/L	2,00
Benoxacor	<0,005 µg/L	2,00
Bentazone	<0,020 µg/L	2,00
Bifenox	<0,005 µg/L	2,00
Bromacil	0,017 µg/L	2,00
Bromadiolone	<0,050 µg/L	2,00
Bromopropylate	<0,005 µg/L	2,00
Bupirimate	<0,010 µg/L	2,00
Buprofézine	<0,005 µg/L	2,00
Butraline	<0,005 µg/L	2,00
Captane	<0,010 µg/L	2,00
Carfentrazone éthyle	<0,005 µg/L	2,00
Chinométhionate	<0,005 µg/L	2,00
Chlorbromuron	<0,005 µg/L	2,00
Chlorfluazuron	<0,010 µg/L	2,00
Chloridazone	<0,005 µg/L	2,00
Chlormequat	<0,050 µg/L	2,00
Chlorophacinone	<0,020 µg/L	2,00
Chlorothalonil	<0,010 µg/L	2,00
Chlorthal-diméthyl	<0,005 µg/L	2,00
Chlorthiamide	<0,010 µg/L	2,00
Clethodime	<0,005 µg/L	2,00
Clomazone	<0,005 µg/L	2,00
Clpyralid	<0,100 µg/L	2,00
Clothianidine	<0,005 µg/L	2,00
Cyprodinil	<0,005 µg/L	2,00
Desmethylnorflurazon	<0,005 µg/L	2,00
Dichlobénil	<0,005 µg/L	2,00
Dichorophène	<0,005 µg/L	2,00
Dicofol	<0,005 µg/L	2,00
Diflufénicanil	<0,005 µg/L	2,00
Diméfuron	<0,005 µg/L	2,00

PLV : 00130605 page : 5

Diméthomorphe	<0,005 µg/L	2,00
Dinocap	<0,050 µg/L	2,00
Diquat	<0,050 µg/L	2,00
Ethofumésate	<0,005 µg/L	2,00
Famoxadone	<0,005 µg/L	2,00
Fenpropidin	<0,010 µg/L	2,00
Fenpropimorphe	<0,005 µg/L	2,00
Fipronil	<0,005 µg/L	2,00
Fluazinam	<0,005 µg/L	2,00
Flumioxazine	<0,005 µg/L	2,00
Fluquinconazole	<0,005 µg/L	2,00
Flurochloridone	<0,005 µg/L	2,00
Fluroxypir	<0,020 µg/L	2,00
Fluroxypir-meptyl	<0,020 µg/L	2,00
Flurprimidol	<0,005 µg/L	2,00
Folpel	<0,010 µg/L	2,00
Glyphosate	<0,050 µg/L	2,00
Hexythiazox	<0,020 µg/L	2,00
Imazalile	<0,050 µg/L	2,00
Imidaclopride	<0,005 µg/L	2,00
Ioxynil octanoate	<0,010 µg/L	2,00
Iprodione	<0,010 µg/L	2,00
Isoxadifen-éthyle	<0,005 µg/L	2,00
Lenacile	<0,005 µg/L	2,00
Mefenpyr diethyl	<0,005 µg/L	2,00
Mépanipyrin	<0,005 µg/L	2,00
Mepiquat	<0,050 µg/L	2,00
Métalaxyle	<0,005 µg/L	2,00
Métaldéhyde	<0,020 µg/L	2,00
Métosulam	<0,005 µg/L	2,00
Naptalame	<0,010 µg/L	2,00
Nitrofène	<0,005 µg/L	2,00
Norflurazon	<0,005 µg/L	2,00
Nuarimol	<0,005 µg/L	2,00
Ofurace	<0,005 µg/L	2,00
Oxadiargyl	<0,010 µg/L	2,00
Oxadixyl	<0,005 µg/L	2,00
Oxyfluorène	<0,010 µg/L	2,00
Paclobutrazole	<0,005 µg/L	2,00
Paraquat	<0,050 µg/L	2,00
Pencycuron	<0,005 µg/L	2,00
Pendiméthaline	<0,005 µg/L	2,00
Prochloraze	<0,010 µg/L	2,00
Procymidone	<0,005 µg/L	2,00
Propanil	<0,005 µg/L	2,00
Pymétrozine	<0,005 µg/L	2,00
Pyrazoxyfen	<0,005 µg/L	2,00
Pyréthrine	<0,10 µg/L	2,00
Pyridabène	<0,005 µg/L	2,00
Pyridate	<0,010 µg/L	2,00
Pyrifénol	<0,010 µg/L	2,00
Pyriméthanol	<0,005 µg/L	2,00
Pyriproxyfen	<0,005 µg/L	2,00
Quimerac	<0,005 µg/L	2,00
Quinoxifen	<0,005 µg/L	2,00
Roténone	<0,005 µg/L	2,00
Spiroxamine	<0,005 µg/L	2,00
Tébufenpyrad	<0,005 µg/L	2,00
Teflubenzuron	<0,005 µg/L	2,00
Terbacile	<0,005 µg/L	2,00
Tétraconazole	<0,005 µg/L	2,00

PLV : 00130605 page : 6

Tetradifon	<0,005 µg/L	2,00		
Thiabendazole	<0,005 µg/L	2,00		
Thiamethoxam	<0,005 µg/L	2,00		
Thiocyclam hydrogen oxalate	<0,010 µg/L	2,00		
Total des pesticides analysés	0,252 µg/L	5,00		
Tributyltin cation	<0,0005 µg/L	2,00		
Tricyclazole	<0,005 µg/L	2,00		
Tridemorphe	<0,100 µg/L	2,00		
Triflumuron	<0,005 µg/L	2,00		
Trifluraline	<0,005 µg/L	2,00		
Triforine	<0,005 µg/L	2,00		
Vinchlozoline	<0,005 µg/L	2,00		

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil	<0,005 µg/L	2,00		
Bromoxynil octanoate	<0,010 µg/L	2,00		
Dicamba	<0,050 µg/L	2,00		
Dinitrocrésol	<0,020 µg/L	2,00		
Dinoseb	<0,005 µg/L	2,00		
Dinoterbe	<0,030 µg/L	2,00		
Fénarimol	<0,005 µg/L	2,00		
Imazaméthabenz	<0,005 µg/L	2,00		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010 µg/L	2,00		
Ioxynil	<0,005 µg/L	2,00		
Ioxynil-méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Pentachlorophénol	<0,030 µg/L	2,00		

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine	<0,005 µg/L	2,00		
Chlordane	<0,005 µg/L	2,00		
Chlordane alpha	<0,005 µg/L	2,00		
Chlordane bêta	<0,005 µg/L	2,00		
Chlordane gamma	<0,005 µg/L	2,00		
Chlordécone	<0,03 µg/L	2,00		
DDD-2,4'	<0,005 µg/L	2,00		
DDD-4,4'	<0,005 µg/L	2,00		
DDE-2,4'	<0,005 µg/L	2,00		
DDE-4,4'	<0,010 µg/L	2,00		
DDT-2,4'	<0,010 µg/L	2,00		
DDT-4,4'	<0,010 µg/L	2,00		
Dieldrine	<0,005 µg/L	2,00		
Dimétachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Endosulfan alpha	<0,005 µg/L	2,00		
Endosulfan bêta	<0,005 µg/L	2,00		
Endosulfan sulfate	<0,005 µg/L	2,00		
Endosulfan total	<0,015 µg/L	2,00		
Endrine	<0,005 µg/L	2,00		
Endrine aldéhyde	<0,005 µg/L	2,00		
HCH alpha	<0,005 µg/L	2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,005 µg/L	2,00		
HCH bêta	<0,005 µg/L	2,00		
HCH delta	<0,005 µg/L	2,00		
HCH epsilon	<0,005 µg/L	2,00		
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L	2,00		
Heptachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Heptachlore époxyde	<0,005 µg/L	2,00		
Heptachlore époxyde cis	<0,005 µg/L	2,00		
Heptachlore époxyde trans	<0,005 µg/L	2,00		
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/L	2,00		
Hexachlorobutadiène	<0,005 µg/L	2,00		
Isodrine	<0,005 µg/L	2,00		
Méthoxychlore	<0,005 µg/L	2,00		
Oxadiazon	<0,005 µg/L	2,00		

PLV : 00130605 page : 7

Quintozone	<0,010 µg/L	2,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES				
Acéphate	<0,005 µg/L	2,00		
Anilophos	<0,005 µg/L	2,00		
Azaméthipos	<0,020 µg/L	2,00		
Azinphos éthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Azinphos méthyl	<0,020 µg/L	2,00		
Bromophos éthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Bromophos méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Butamifos	<0,005 µg/L	2,00		
Cadusafos	<0,020 µg/L	2,00		
Carbophénation	<0,005 µg/L	2,00		
Chlorfenvinphos	<0,005 µg/L	2,00		
Chlorméphos	<0,005 µg/L	2,00		
Chlorpyriphos éthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Chlorpyriphos méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Coumaphos	<0,020 µg/L	2,00		
Déméton	<0,010 µg/L	2,00		
Demeton S méthyl	<0,010 µg/L	2,00		
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005 µg/L	2,00		
Diazinon	<0,005 µg/L	2,00		
Dichlofenthion	<0,005 µg/L	2,00		
Dichlorvos	<0,030 µg/L	2,00		
Dicrotophos	<0,005 µg/L	2,00		
Diméthoate	<0,010 µg/L	2,00		
Diméthylvinphos	<0,005 µg/L	2,00		
Disyston	<0,010 µg/L	2,00		
Edifenphos	<0,005 µg/L	2,00		
Ethion	<0,020 µg/L	2,00		
Ethoprophos	<0,005 µg/L	2,00		
Famphur	<0,005 µg/L	2,00		
Fenchlorphos	<0,005 µg/L	2,00		
Fenitrothion	<0,005 µg/L	2,00		
Fenthion	<0,005 µg/L	2,00		
Fonofos	<0,005 µg/L	2,00		
Fosthiazate	<0,005 µg/L	2,00		
Hepténophos	<0,005 µg/L	2,00		
Iodofenphos	<0,005 µg/L	2,00		
Isazophos	<0,005 µg/L	2,00		
Isofenvos	<0,005 µg/L	2,00		
Malaoxon	<0,005 µg/L	2,00		
Malathion	<0,005 µg/L	2,00		
Mephosfolan	<0,005 µg/L	2,00		
Méthacrifos	<0,020 µg/L	2,00		
Méthamidophos	<0,005 µg/L	2,00		
Méthidathion	<0,005 µg/L	2,00		
Mévinphos	<0,005 µg/L	2,00		
Monocrotophos	<0,005 µg/L	2,00		
Naled	<0,005 µg/L	2,00		
Ométhoate	<0,005 µg/L	2,00		
Oxydéméton méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Paraaxon	<0,005 µg/L	2,00		
Parathion éthyl	<0,010 µg/L	2,00		
Parathion méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Phénamiphos	<0,005 µg/L	2,00		
Phentoate	<0,005 µg/L	2,00		
Phorate	<0,005 µg/L	2,00		
Phosalone	<0,005 µg/L	2,00		
Phosmet	<0,020 µg/L	2,00		
Phosphamidon	<0,010 µg/L	2,00		
Phoxime	<0,005 µg/L	2,00		

PLV : 00130605 page : 8

Piperophos	<0,005 µg/L	2,00		
Profénofos	<0,005 µg/L	2,00		
Propaphos	<0,005 µg/L	2,00		
Propargite	<0,005 µg/L	2,00		
Propétamphos	<0,005 µg/L	2,00		
Pyraclofos	<0,005 µg/L	2,00		
Pyrazophos	<0,005 µg/L	2,00		
Pyridaphenthion	<0,005 µg/L	2,00		
Pyrimiphos éthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Pyrimiphos méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Quinalphos	<0,005 µg/L	2,00		
Sulfotepp	<0,005 µg/L	2,00		
Terbuphos	<0,005 µg/L	2,00		
Tétrachlorvinphos	<0,005 µg/L	2,00		
Thiométon	<0,010 µg/L	2,00		
Tolclofos-méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Triazophos	<0,005 µg/L	2,00		
Trichlorfon	<0,005 µg/L	2,00		
Vamidothion	<0,005 µg/L	2,00		

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Acrinathrine	<0,005 µg/L	2,00		
Alphaméthrine	<0,005 µg/L	2,00		
Betacyfluthrine	<0,010 µg/L	2,00		
Bifenthrine	<0,005 µg/L	2,00		
Bioresmethrine	<0,005 µg/L	2,00		
Cyfluthrine	<0,005 µg/L	2,00		
Cyperméthrine	<0,005 µg/L	2,00		
Deltaméthrine	<0,005 µg/L	2,00		
Dépallethrine	<0,030 µg/L	2,00		
Esfenvalérate	<0,005 µg/L	2,00		
Fenpropathrine	<0,005 µg/L	2,00		
Fenvalérate	<0,010 µg/L	2,00		
Fluvalinate-tau	<0,005 µg/L	2,00		
Lambda Cyhalothrine	<0,005 µg/L	2,00		
Perméthrine	<0,010 µg/L	2,00		
Piperonil butoxide	<0,005 µg/L	2,00		
Tefluthrine	<0,005 µg/L	2,00		
Tralométhrine	<0,005 µg/L	2,00		

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,005 µg/L	2,00		
Kresoxim-méthyle	<0,020 µg/L	2,00		
Trifloxystrobine	<0,005 µg/L	2,00		

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Azimsulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Bensulfuron-méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Chlorimuron-éthyl	<0,020 µg/L	2,00		
Cinosulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Ethametsulfuron-méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Ethoxysulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Ethylénethiourée	<0,50 µg/L	2,00		
Flazasulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,005 µg/L	2,00		
Foramsulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Halosulfuron-méthyl	<0,020 µg/L	2,00		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Metsulfuron méthyl	<0,020 µg/L	2,00		
Nicosulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Oxasulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Prosulfuron	<0,005 µg/L	2,00		

PLV : 00130605 page : 9

Pyrazosulfuron éthyl	<0,005 µg/L	2,00
Rimsulfuron	<0,005 µg/L	2,00
Sulfosulfuron	<0,005 µg/L	2,00
Thifensulfuron méthyl	<0,005 µg/L	2,00
Triflurosulfuron-méthyl	<0,005 µg/L	2,00
Triasulfuron	<0,005 µg/L	2,00
Tribenuron-méthyle	<0,020 µg/L	2,00

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne	<0,005 µg/L	2,00
Atrazine	0,054 µg/L	2,00
Atrazine et ses métabolites	0,215 µg/L	5,00
Cyanazine	<0,010 µg/L	2,00
Cybutryne	<0,005 µg/L	2,00
Cyromazine	<0,030 µg/L	2,00
Desmétryne	<0,005 µg/L	2,00
Diméthametryn	<0,005 µg/L	2,00
Flufenacet	<0,005 µg/L	2,00
Hexazinone	<0,005 µg/L	2,00
Métamitrone	<0,010 µg/L	2,00
Métribuzine	<0,005 µg/L	2,00
Prométhrine	<0,005 µg/L	2,00
Prométon	<0,005 µg/L	2,00
Propazine	<0,020 µg/L	2,00
Sébutylazine	<0,005 µg/L	2,00
Secbuméton	<0,005 µg/L	2,00
Simazine	0,014 µg/L	2,00
Simétryne	<0,005 µg/L	2,00
Terbuméton	<0,005 µg/L	2,00
Terbutylazin	<0,005 µg/L	2,00
Terbutylazin et ses métabolites	<0,020 µg/L	5,00
Terbutryne	<0,005 µg/L	2,00
Thidiazuron	<0,005 µg/L	2,00
Trietazine	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole	<0,050 µg/L	2,00
Azaconazole	<0,005 µg/L	2,00
Bitertanol	<0,005 µg/L	2,00
Bromuconazole	<0,005 µg/L	2,00
Cyproconazol	<0,005 µg/L	2,00
Difénoconazole	<0,005 µg/L	2,00
Diniconazole	<0,005 µg/L	2,00
Epoxyconazole	<0,005 µg/L	2,00
Fenbuconazole	<0,005 µg/L	2,00
Fenchlorazole ethyl	<0,10 µg/L	2,00
Fludioxonil	<0,005 µg/L	2,00
Flusilazol	<0,005 µg/L	2,00
Flutriafol	<0,005 µg/L	2,00
Furilazole	<0,005 µg/L	2,00
Hexaconazole	<0,005 µg/L	2,00
Imibenconazole	<0,005 µg/L	2,00
Metconazol	<0,005 µg/L	2,00
Myclobutanil	<0,005 µg/L	2,00
Penconazole	<0,005 µg/L	2,00
Propiconazole	<0,005 µg/L	2,00
Tébuconazole	<0,005 µg/L	2,00
Triadiméfon	<0,005 µg/L	2,00
Triadimenol	<0,005 µg/L	2,00
Uniconazole	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione	<0,050 µg/L	2,00
------------	-------------	------

PLV : 00130605 page : 10

Sulcotrione	<0,050 µg/L	2,00			
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005 µg/L	2,00			
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005 µg/L	2,00			
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005 µg/L	2,00			
Buturon	<0,005 µg/L	2,00			
Chloroxuron	<0,005 µg/L	2,00			
Chlorsulfuron	<0,005 µg/L	2,00			
Chlortoluron	<0,005 µg/L	2,00			
CMPU	<0,020 µg/L	2,00			
Cycluron	<0,005 µg/L	2,00			
Daimuron	<0,005 µg/L	2,00			
Desméthylisoproturon	<0,005 µg/L	2,00			
Difénoxuron	<0,005 µg/L	2,00			
Diflubenzuron	<0,020 µg/L	2,00			
Diuron	0,006 µg/L	2,00			
Ethidimuron	<0,005 µg/L	2,00			
Fénuron	<0,020 µg/L	2,00			
Fluométuron	<0,005 µg/L	2,00			
Forchlorfenuron	<0,005 µg/L	2,00			
Hexaflumuron	<0,005 µg/L	2,00			
Iodosulfuron-méthyl-sodium	<0,005 µg/L	2,00			
Isoproturon	<0,005 µg/L	2,00			
Linuron	<0,005 µg/L	2,00			
Métabenzthiazuron	<0,005 µg/L	2,00			
Métobromuron	<0,005 µg/L	2,00			
Métoxuron	<0,005 µg/L	2,00			
Monolinuron	<0,005 µg/L	2,00			
Monuron	<0,005 µg/L	2,00			
Néburon	<0,005 µg/L	2,00			
Siduron	<0,005 µg/L	2,00			
Sulfomethuron-méthyl	<0,005 µg/L	2,00			
Thébutiuron	<0,005 µg/L	2,00			
Thiazfluron	<0,020 µg/L	2,00			
Trinéxapac-éthyl	<0,020 µg/L	2,00			
PLASTIFIANTS					
Phosphate de tributyle	<0,005 µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00130605)

Eau brute issue d'un captage, utilisée pour la production d'eau d'alimentation, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfecture et par délégation,

L'ingénieur d'Etudes Sanitaires

MARION MINOUFLET

